



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.TR.OC002.H.00070

ЗАЯВИТЕЛЬ «IZOPOLI YAPI ELEMANLARI TAANHUT SAN. VE TIC. A.S.».
(наименование и местонахождение заявителя)
 Адрес: ТУРЦИЯ, Ciragan Cad. No: 97 34347 Ortakoy Istanbul, Turkey.
 Телефон: +902122366032, факс: +902122616441.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «IZOPOLI YAPI ELEMANLARI TAANHUT SAN. VE TIC. A.S.».
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)
 Адрес: ТУРЦИЯ, Ciragan Cad. No: 97 34347 Ortakoy Istanbul, Turkey.
 Телефон: +902122366032, факс: +902122616441.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
 ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502,
 125319, г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4,
 тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности №
 АПБ.RU.ЖРТО.OC.002 действительно до 03.08.2015 г.

код ОК 005 (ОКП)

52 8400

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
 Панели металлические кровельные (в том числе для холодильных камер), с утеплителем из пенополиуретана марки «Еластопир Н 1139/501/0 IPN Систем» (тип IPN), плотностью 38 кг/м³, общая толщина панели: 50 мм, 60 мм, 75 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм, торговой марки «IZOPOL», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ТН ВЭД

7308 90 990 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
 ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д1 с малой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
 Протокол сертификационных испытаний № АПБ-079/03-2015 от 24.03.2015 г., ИЛ
 ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТО.ИЛ.002 до
 03.08.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)
 Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.TR.001.OC.04.00635 от 17.02.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НРС.001.OC.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.04.2015 по 28.04.2018



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Григорьев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.А. Антонова

000194